



# Město Dubí – Finanční odbor



**Do jednání Rady města Dubí dne:**

9.4.2024

**č. materiálu:**

RM3/FO26/24

**Název materiálu:**

**Rozpočtové opatření č. 28/2024**

**Důvod předložení:**

Ředitelka ZŠ Dubí 2, paní Mgr. Soňa Kosová, žádá Radu města o schválení finančního příspěvku na výměnu potrubního ventilátoru CVAT s příslušenstvím do školní kuchyně, v celkové výši 70.998,- Kč, včetně změny závazných ukazatelů.

Rozpočtové opatření je předkládáno v souladu s § 16 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.

**Návrh na usnesení:**

Rada města Dubí po projednání

**A) Schvaluje**

**Rozpočtové opatření č. 28/2024 ve výši 70.998,- Kč – finanční příspěvek pro ZŠ Dubí 2 na výměnu potrubního ventilátoru CVAT s příslušenstvím do školní kuchyně, včetně změny závazných ukazatelů.**

**B) Ukládá**

**Ing. Markétě Pauzové, vedoucí finančního odboru, zavést výše uvedené rozpočtové opatření do výkazu FIN 2-12M za měsíc duben 2024.**

**Termín:**

30.4.2024

**Zpracoval:**

Ing. Markéta Pauzová  
vedoucí finančního odboru

**Předkládá:**

Ing. Markéta Pauzová  
vedoucí finančního odboru

**Důvodová zpráva:**



# Město Dubí – Finanční odbor



Přílohy:



Základní škola Dubí 2, Tovární 110, okres Teplice, příspěvková organizace  
417 02 Dubí 2, IČO 72743123  
tel. 417 571 177, e-mail: [reditelka@zsdubi2.cz](mailto:reditelka@zsdubi2.cz)  
ID datové schránky: xznmk29

Dubí 2 dne 8. dubna 2024

Městský úřad Dubí  
Odbor školství  
Bc. Veronika Lipertová, MBA

Dobrý den, prosím předejte mou Žádost Radě města Dubí, děkuji.

S pozdravem Mgr. Soňa Kosová

Rada města Dubí  
Ing. Jiří Kašpar

Dobrý den.

Žádám tímto Radu města Dubí o uvolnění finančních prostředků na výměnu potrubního ventilátoru CVAT s příslušenstvím dle předloženého cenového rozpočtu - nabídky číslo 048/2024 společnosti Klimax Teplice s.r.o. v celkové výši 70.998,00 Kč vč. DPH.

Po zjištění závady stávajícího odsávání ve školní kuchyni (po 15 minutách docházelo k vypnutí), jsme kontaktovali revizního technika, který konstatoval, že při nasávání zvýšené vzdušné vlhkosti zařízení jiskří a zkratuje, a proto doporučil nutnou okamžitou opravu včetně výměny ventilátoru). Zařízení bylo **okamžitě vypnuto a odstaveno z provozu**. Oprava pouze uvedené závady (jiskření a zkratování) není možná, je nutná výměna „celého“ ventilátoru. Dle informace pana Ing. Panchartka uvažovaná instalace nové vzduchotechniky realizována nebude.

Celý stávající problém považuji za mimořádnou havarijní situaci. Odsávání vlhkosti z prostor kuchyně je nezbytné nejen z hlediska pracovních podmínek personálu kuchyně, ale také z hlediska provozuschopnosti vybavení a zařízení školní kuchyně (viz vyjádření společnosti Elkus, s.r.o.).

Děkuji za vstřícnost a jsem s pozdravem

Mgr. Soňa Kosová  
Digitálně podepsal  
Mgr. Soňa Kosová  
Datum: 2024.04.07  
18:59:55 +02'00'

Mgr. Soňa Kosová  
ředitelka školy

Příloha: Cenový rozpočet - nabídka č. 048/2024  
Vyjádření Elkus s.r.o. (pan Plíva)



# Město Dubí – Finanční odbor



Rozpočtové opatření č. 28/2024						
<b>Obsah rozpočtového opatření:</b>		Ředitelka ZŠ Dubí 2, paní Mgr. Soňa Kosová, žádá Radu města o schválení finančního příspěvku na výměnu potrubního ventilátoru CVAT s příslušenstvím do školní kuchyně, v celkové výši 70.998,- Kč, včetně změny závazných ukazatelů.				
Organizace	ORJ	Účet	Oddíl, §	Položka	Text položky	Částka
<b>VÝDAJE:</b>						
ORG. 307	4	231	3113	5331		70 998,- Kč
<b>FINANCOVÁNÍ:</b>						
		231		8115		70 998,- Kč
Poznámka, ÚZ:						
Schvalující orgán: rada města						
Předkládá: FO – Ing. Pauzová				Dne:	9.4.2024	
Stanovisko a podpis správce rozpočtu: souhlasí						
Poznámka, ÚZ:						